

110 年度「家用配線開關(電子式)」市場購樣檢測結果彙整表(計畫編號: 110009010)

項次	檢查案號 檢驗案號	品名	廠牌	規格/ 型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址 、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果	3 年內 事故查 核情形	備註
1	11070900052 9K700000059009	ON/OFF 觸控開 關	Panasonic	規格： 110V/2A 型號： WTYF5401H	臺灣	台灣松下電材股份有限 公司/桃園市大溪區信義 路 228 號/03-3889500	中和基電股份有限 公司/臺南市仁德 區保安路 1 段 62 號/06-2668899	1875	中文標示：○	總評：○ ○防電擊之保護 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○機械強度 ○耐熱 ○絕緣材料耐異常熱、耐 燃及耐電痕	-	
2	11070900053 9K700000060002	美規單 切 1 路遙 控開關 (黑)	MAHANA	規格： 100-240V/50- 60Hz/10A 型號：BB1-R1	中國	利錄科技股份有限公司/ 臺南市安南區科技一路 7 號 2 樓(*)/06-3841680	茂忠企業有限公司 /臺北市中山區長 春路 194 號 1 樓/ 02-25071359	948	中文標示：● 1. 本體標示電壓 100~240V 與外 包裝標示電壓 110V 不一致。 2. 本體標示頻率 50/60Hz 與外包 裝標示電壓 60Hz 不一致。	總評：○ ○防電擊之保護 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○機械強度 ○耐熱 ○絕緣材料耐異常熱、耐 燃及耐電痕	-	(*)外標 裝標示 地址： 臺南市 永康區 中華路 1-143 號 21 樓
3	11070900054 9K700000061002	未標示 品名	TopIoT	規格：未標示 型號： TH-101W	臺灣	鼎及科技有限公司/臺北 市大同區民族西路 162 巷 4 號 3 樓(*) /02-25981899	格斯熊國際有限公 司/高雄市楠梓區 興泰街 78 號 4 樓/ 07-3682696	2100	中文標示：● 未標示額定電壓、規 格。	總評：○ ○防電擊之保護 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○機械強度 ○耐熱 ○絕緣材料耐異常熱、耐 燃及耐電痕	-	(*)外標 裝標示 地址： 臺北市 大同區 民族西 路 187 巷 9 號
4	11070900055 9K700000062005	WIFI 無 線智慧 開關	BOAZ	規格： 100-240V/50- 60Hz/5A 型號：B120	中國	波阿斯居家智慧股份有 限公司/臺中市北屯區崇 德路二段 46 之 10 號 11 樓(*)/04-25357755	富邦媒體科技股份 有限公司/臺北市 內湖區洲子街 96 號 4 樓 /02-21626688	1200	中文標示：○	總評：○ ○防電擊之保護 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○機械強度 ○耐熱 ○絕緣材料耐異常熱、耐 燃及耐電痕	-	(*)外標 裝標示 地址： 臺中市 潭子區 和平路 41 號

5	11070900056 9K700000063008	ΣSwitch 智能燈光觸控	ΣCASA	規格：未標示 型號： ΣSwitch	未標示 產地	商品本體、內外包裝或 說明書上皆無標示	富邦媒體科技股份有限公司/臺北市 內湖區洲子街 96 號 4 樓 /02-21626688	1389	中文標示：● 未標示額定電壓、規 格、商品原產地、製 造商或委製商名 稱、地址及電話。(*)	總評：○ ○防電擊之保護 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○機械強度 ○耐熱 ○絕緣材料耐異常熱、耐 燃及耐電痕	-	(*)未標 示產 地，無 法判定 是否屬 進口商 品
6	11070900057 9K700000064001	無線智 能開關 單鍵 1 路	TREND	規格： AC100~240V/ 220W(110V)/ 440W(220V) 型號： G-SW01001	臺灣	趨勢照明股份有限公司/ 桃園市桃園區大興西路 二段 1 號 11 樓 /03-3022826	網路家庭國際資訊 股份有限公司/臺 北市大安區敦化南 路 2 段 105 號 12 樓/02-27000898	1399	中文標示：○	總評：○ ○防電擊之保護 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○機械強度 ○耐熱 ○絕緣材料耐異常熱、耐 燃及耐電痕	-	
7	11070900058 9K700000065001	單火燈 切 Wifi+433	易微聯	規格： 100-240V/MA X300W 型號： EHETFS1C	未標示 產地	商品本體、內外包裝或 說明書上皆無標示	露天市集國際資訊 股份有限公司/臺 北市大安區敦化南 路二段 105 號 5 樓/ 02-55777766	407	中文標示：● 1. 未標示商品原產 地、製造商或委 製商名稱、地址 及電話。(*) 2. 本體標示電壓 100~240V 與外 包裝標示電壓 110V 不一致。	總評：○ ○防電擊之保護 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○機械強度 ○耐熱 ○絕緣材料耐異常熱、耐 燃及耐電痕	-	(*)未標 示產 地，無 法判定 是否屬 進口商 品
8	11070900059 9K700000066004	智能牆 壁開關 D1(單火 線單鍵 版)	Aqara	規格：220V 型號： QBKG21LM	中國	深圳綠米聯創科技有限 公司/深圳市南山區桃源 街道留仙大道塘岭路 1 號金駙谷大廈 8 樓	露天市集國際資訊 股份有限公司/臺 北市大安區敦化南 路二段 105 號 5 樓/ 02-55777766	720	中文標示：● 屬進口商品，未標示 進口、代理或經銷廠 商名稱、地址及電 話。	總評：○ ○防電擊之保護 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○機械強度 ○耐熱 ○絕緣材料耐異常熱、耐 燃及耐電痕	-	
9	11070900060 9K700000067007	觸摸牆 壁開關	FRFOX 優 狐	規格： 110V-240V/50 -60Hz/5A 型號：LH-01	未標示 產地	溫州美臣科技有限公司/ 溫州市龍灣區沙城街道 滄寧村章沈巷 13 號	露天市集國際資訊 股份有限公司/臺 北市大安區敦化南 路二段 105 號 5 樓 /02-55777766	475	中文標示：● 1. 未標示商品原產 地。屬進口商 品，未標示進 口、代理或經銷 廠商名稱、地址 及電話。(*) 2. 本體標示電壓 110~240V 與外 包裝標示電壓 220V 不一致。	總評：○ ○防電擊之保護 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○機械強度 ○耐熱 ○絕緣材料耐異常熱、耐 燃及耐電痕	-	(*)製 造 商為浙 江省溫 州市公 司

10	11070900061 9K700000068000	無線智能開關	GREEN BANK	規格： 100-230V/50- 60Hz 型號： G-Switch	臺灣	綠銀科技股份有限公司/ 新竹縣竹北市十興路 310號2樓之2(*)/ 03-5733367	樂購蝦皮股份有限 公司/臺北市信義 區菸廠路88號9 樓之1/ 02-66366550	2113	中文標示：○	總評：○ ○防電擊之保護 ○絕緣電阻及絕緣耐電壓 ○機械強度 ○耐熱 ○絕緣材料耐異常熱、耐 燃及耐電痕	-	(*)外標 裝標示 地址： 新竹市 東區學 府路40 號
----	-------------------------------	--------	---------------	--	----	--	---	------	--------	--	---	--

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定

備註：

1. 「品質檢測」：依據 CNS 60669-1「家用和類似用途固定式電氣裝置之開關—第 1 部：一般要求」、CNS 60669-2-1「家用和類似用途固定式電氣裝置之開關—第 2-1 部：電子式開關之個別要求」。
 - (1) 「防電擊之保護」：主要為確認家用配線開關(電子式)正常安裝使用時是否會有帶電部裸露的情形，以避免發生觸電的危險。
 - (2) 「絕緣電阻及絕緣耐電壓」：為檢測使用者可能接觸部位的絕緣狀況是否良好，以避免發生觸電的危險。
 - (3) 「機械強度」：主要為確認家用配線開關(電子式)正常安裝使用時如受撞擊等外力因素是否有損壞的情況。
 - (4) 「耐熱」：主要為確認家用配線開關(電子式)固定帶電零件部位、外殼於高溫下是否發生軟化、變形、膨脹或其它有礙使用之異狀。
 - (5) 「絕緣材料耐異常熱、耐燃及耐電痕」：主要為確認家用配線開關(電子式) 固定帶電零件部位、外殼於異常高溫下是否發生起火、持續燃燒的情況。
2. 「標示檢查」：為檢查家用配線開關(電子式)是否標示有否符合電器及電子商品標示基準之規定，避免使用者錯誤使用造成危險，檢查項目為：
 - (1) 商品名稱及型號。
 - (2) 額定電壓(V)。
 - (3) 功能規格。
 - (4) 商品原產地。
 - (5) 注意事項或警語。
 - (6) 製造或委製廠商名稱、地址及電話。屬進口商品者，應標示製造或委製廠商名稱，及進口、代理或經銷廠商名稱、地址及電話。
3. 本次檢驗件數共 10 件，檢驗結果為：
 - (1) 品質檢測部分：10 件皆符合檢驗標準要求。
 - (2) 標示檢查：6 件不符合電器及電子商品標示基準要求(項次 2、3、5、7、8、9)。