

市售「卜特蘭水泥」檢測結果【附表】

壹、檢測項目及檢測標準/法規


檢測標準/法規	檢測項目
CNS 61「卜特蘭水泥」	<p>品質項目：</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 檢測添加物含量(包含:石灰石添加量及其他無機製程用添加物)。 2. 化學成分(包含：氧化鎂、三氧化硫、燒失量、不溶殘渣、氯離子)。 3. 物理性質(包含：壩料之空氣含量、細度、熱壓膨脹、抗壓強度、凝結(初凝)時間)。
「商品檢驗法」、CNS 61「卜特蘭水泥」	查核「商品檢驗標識」及「中文標示」

貳、檢測/查核結果

檢測項目	檢測/查核結果
品質項目	全數符合規定
標示查核	
「商品檢驗標識」	全數符合規定。

檢測項目	檢測/查核結果
「中文標示」	2 件(項次 2 及 8)無法清楚辨識製造日期印刷字樣,經調查係因印刷後經搬運、推疊而磨損所致。

參、選購及使用注意事項之呼籲

一、應購買有貼附「商品檢驗標識」(圖例  或



Q30001

)之袋裝水泥商品(商品檢驗標識查詢網址:

https://civil.bsmi.gov.tw/bsmi_pqn/#mark)。

二、選購時檢視中文標示資訊清楚、詳細的卜特蘭水泥商品,標示內容需包含「卜特蘭水泥」字樣、水泥型別、製造廠商名稱(或商標)、水泥淨重、批號或製造日期等,以確保所選購之水泥品質。

三、避免購買來路不明的散裝水泥,使用後剩餘水泥亦請妥善保存於乾燥場所或完善封存,以避免發生變質情形。